



- LEGENDA :
1. istniejący nawiewnik podłogowy  $V_{max}=60 \text{ m}^3/\text{h}$ ,
  2. wydiewnik LS200  $V_w=200 \text{ m}^3/\text{h}$ ,
  3. tłumik akustyczny D200/1000,
  4. wentylator wydiewny firmy Venture Industries TD 800/200 N  $V=600 \text{ m}^3/\text{h}$ ;  $dp=150 \text{ Pa}$ ,
  5. skrzynka przyłączna 300\*300/450,
  6. wydiewnik LS160  $V_w=100 \text{ m}^3/\text{h}$ ,
  7. wentylator wydiewny firmy Venture Industries TD 800/200 N  $V=500 \text{ m}^3/\text{h}$ ;  $dp=150 \text{ Pa}$ ,

Biurowo Projektowe Mont, Piotr Ćwik  
ul. Seledynowa 89/10 70-781 Szczecin  
tel.: 668 144 349 e-mail: piotrowiek@gmail.com

PROJEKTANT – BR. SANITARNY,  
mgr inż. Piotr Bialek upr. nr ZAP/0154/PWOS/06

Dostosowanie istniejących korytarzy na dwie sale do  
kształtowania zawodowego w Zespole Szkół im. Marii  
Skłodowskiej-Curie w Koszycach nad Odrą – Powiat  
gorzowski  
ul. Komisji Edukacji Narodowej 2, 66-400 Koszycy nad  
Odrą, działka nr 385/2 obręb: 4-Stradomskie

PROJEKT BUDOWLANY

Instalacje sanitarne

Instalacje – Wentylacja

NR RYSUNKU  
I-01

SKALA  
1:100

PRACOWNIA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE: Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i 11 ust. 1 ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994r.)