



Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim

ul. J. Pankiewicza 5-7
tel. 95 7330 400

66-400 Gorzów Wielkopolski
fax. 95 7330 401

www.powiatgorzowski.pl
starostwo@powiatgorzowski.pl

RS.272.07.2017.PS

Gorzów Wlkp. 04 lipiec 2017 r.

WYKONAWCY

Dotyczy przetargu nieograniczonego pod nazwą: **„Przebudowa drogi powiatowej 1405 na odcinku Kłodawa-Lipy, Etap I”**.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od Wykonawcy w dniu 30 czerwca 2017r., oraz w dniu 03 lipca 2017 r., w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

PYTANIA OD WYKONAWCY:

1. W związku z kolizją drogi z siecią gazową wysokiego ciśnienia prosimy o informację kto ponosi koszty zezwolenia i nadzoru przedstawiciela Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A Odział w Poznań na przedmiotowej inwestycji?

Odpowiedź:

Koszty zezwolenia i nadzoru przedstawiciela Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A Odział w Poznań na przedmiotowej inwestycji ponosi Wykonawca. Zamawiający odsyła do Rozdziału III. Ust. 6 SIWZ oraz Rozdziału XIII SIWZ. Wykonawca w cenie kosztorysowej musi uwzględnić wszelkie koszty wynikające z zapisów SIWZ.

2. Dotyczy D.05.03.05a. Zgodnie z opisem technicznym konstrukcję nawierzchni zaprojektowano dla kategorii ruchu KR2, natomiast w specyfikacji technicznej przedstawiono wymagania dla mieszanki AC11S, KR3-4. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Należy przyjąć dla warstw bitumicznych kategorię ruchu KR3-4

3. Dotyczy D.05.03.05b. Treść SST jest niespójna. Zgodnie z pkt.1.3 należy zastosować mieszankę AC16W, KR2, natomiast w pkt.2.7 przedstawiono wymagania dla końcowego wyrobu z AC16W, KR3-4. Prosimy o dostosowanie treści SST do wymagań wskazanych w projekcie , bądź potwierdzenie , że na całym zadaniu należy zastosować AC16W, KR2 wg WT2-2014.

Odpowiedź:

Należy przyjąć dla warstw bitumicznych kategorię ruchu KR3-4



Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim

ul. J. Pankiewicza 5-7 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 7330 400 fax. 95 7330 401

www.powiatgorzowski.pl
starostwo@powiatgorzowski.pl

4. Dotyczy D.05.03.13a. Treść SST jest niespójna. Zgodnie z pkt.1.3 należy zastosować mieszankę SMA11, KR2, natomiast w pkt.5.2 przedstawiono wymagania dla końcowego wyrobu z SMA11, KR3-4. Prosimy o dostosowanie treści SST do wymagań wskazanych w projekcie, bądź potwierdzenie, że na całym zadaniu należy zastosować SMA11, KR2 wg WT2-2014.

Odpowiedź:

Należy przyjąć dla warstw bitumicznych kategorię ruchu KR3-4

5. Dotyczy D.05.03.13a, pkt. 2.3. Do zaprojektowania mieszanki SMA11 wskazano asfalty modyfikowane. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie asfaltu 50/70, przy spełnieniu wszystkich parametrów dla SMA, podanych w SST. Stosowanie lepiszczy modyfikowanych dla konstrukcji nawierzchni drogi KR2 jest nieuzasadnione ekonomicznie i niepotrzebnie podnosi koszt inwestycji.

Odpowiedź:

Należy przyjąć dla warstwy ścieralnej SMA 11 lepiszcza modyfikowane.

6. Prosimy o uzupełnienie zamieszczonej dokumentacji o profil podłużny, przekroje poprzeczne i skązone.

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zakres rzeczowy przeznaczony do przebudowy, remontu został wpisany maksymalnie w istniejący układ drogowy przy zachowaniu istniejących warunków terenowych. Niweletę istniejącą drogi należy traktować pogładowo i podnieść o średnio ok. 11 cm (warstwa ścieralna SMA 11 - gr. 4cm, warstwa wiążąca AC 16W - gr. 5cm, warstwa wyrównawcza AC 16W - min. gr. 3cm), w stosunku do istniejącej niwelety drogi zwraca się uwagę na warunki wynikające z odprowadzenia wód deszczowych oraz położenie przyległego terenu. Ponadto ze względu na dużą degradację drogi po okresie zimowym w roku 2016 i 2017 i pojawiające się po nim przełomy, uszkodzenia krawędzi, ubytki itp. należy wykonać odbudowę oraz poszerzenia przy zachowaniu następujących warunków:

minimalna wielkość poszerzenia 0,4m jednostronnie lub obustronnie przy zachowaniu następującej

konstrukcji: warstwa ścieralna SMA 11 - gr. 4cm,

warstwa wiążąca AC 16W - gr. 5cm,

warstwa wyrównawcza AC 16W - min. gr. 3cm,

podbudowa zasadnicza AC 16P - gr. 5cm,

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/32 stab. mechanicznie - gr. 15 cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 - gr. 10 cm.

Dane przedstawione w przedmiarze należy traktować jako pogładowe a szczegółowy zakres zostanie rozliczony na podstawie rzeczywistych wykonanych prac uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien przeprowadzić wizję w terenie oraz zapoznać się szczegółowo ze stanem istniejącym.

7. Prosimy Zamawiającego o szczegółowe wyjaśnienie zapisu SIWZ rozdział XXVII, pkt. e) Wymagania Zamawiającego dotyczące umowy o Podwykonawstwo: „będzie przewidywać możliwości przeniesienia uprawnień Wykonawcy wynikających z tych umów na Zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w drodze jednostronnego oświadczenia Zamawiającego, w szczególności w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej Umowy, a także, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie będzie dawał rękojmi należytego wykonania powierzonych mu prac.”



BB-PL
INTERREG V A
2014-2020

Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen
Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim

ul. J. Pankiewicza 5-7
tel. 95 7330 400

66-400 Gorzów Wielkopolski
fax. 95 7330 401

www.powiatgorzowski.pl
starostwo@powiatgorzowski.pl

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale XXVII SIWZ ust e) myślnik trzeci, który otrzymuje brzmienie:

- będzie przewidywać możliwości przeniesienia uprawnień Wykonawcy wynikających z tych umów na Zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w szczególności w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej Umowy,

Powyższe zapis został zmieniony, tak aby był identyczny z zapisem określonym w § 4 ust. 4, myślnik trzeci, we wzorze umowy z Wykonawcą (Załącznik nr 7 do SIWZ).

Zamawiający wyjaśnia, że w umowie o podwykonawstwo musi znaleźć się zapis, który będzie dawał Wykonawcy prawo przeniesienia uprawnień wynikających z Umowy na podwykonawstwo na Zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Podwykonawcy. W szczególności w przypadku rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. Przypadki w których umowa z Wykonawcą może zostać rozwiązana opisane zostały w § 14 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiającemu może w określonych przypadkach zależeć na kontynuacji realizacji robót zleconych podwykonawcom. Dzięki powyższemu zapisowi przeniesienie uprawnień dotyczących gwarancji, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie będzie wymagało zgody podwykonawcy, o czym podwykonawca będzie poinformowany już na etapie podpisywania umowy z Wykonawcą (umowy o podwykonawstwo).

**Jednocześnie Zamawiający informuje,
że termin i miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.**



BB-PL
INTERREG V A
2014-2020

Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen
Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego