



Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim

ul. J. Pankiewicza 5-7
tel. 95 7330 400

66-400 Gorzów Wielkopolski
fax. 95 7330 401

www.powiatgorzowski.pl
starostwo@powiatgorzowski.pl

RS.272.13.2017.PS

Dotyczy przetargu nieograniczonego pod nazwą: **„Remont drogi powiatowej nr 1391F na odcinku Podjenin – Kwiatkowice, Odcinek I - od km 0+000 do km 1+925”**.

INFORMACJE DODATKOWE DO SIWZ:

Doprowadzenie podłoża gruntowego do grupy nośności G-1, należy dokonać zgodnie z warunkami określonymi w opracowaniu "Opinia Geotechniczna wraz z opinią na temat konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1390F i 1391F (opinia w załączeniu)", oraz na podstawie szczegółowej wizji lokalnej.

Organizacja budowy należy do Wykonawcy, technologia robót, podział na odcinki robocze należy uzgodnić z Zarządcą drogi, Gminą i Policją uwzględniając dostawy do obiektów prowadzących działalność gospodarczą. Zgodnie z SST Wykonawca nie może dopuścić do nadmiernego zawilgocenia koryta, w związku z tym odcinki robocze powinny to uwzględniać. Zaleca się wykonać rozbiórki nawierzchni, podbudowy oraz korytowania od strony wału, tak aby poruszać się po istniejącej konstrukcji, a odcinki po rozbiórce po doprowadzeniu do grupy nośności G-1 zabudować kruszywem. Teren koryta należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych.

Na niniejszym odcinku, znajdują się trzy przepusty oraz sieć rowów, czyszczenie rowów i przepustów nie jest ujęte w kosztorysie i nie wchodzi w zakres Wykonawcy.

Humusowanie wraz z profilowaniem terenu - w tej pozycji przewidziano profilowanie terenów chłonnych, czyli obszar za poboczem powinien być wyprofilowany tak aby zapewnić prawidłowy spływ wody, teren ten powinien być zagęszczony i obsiany mieszanką traw.