

Ogłoszenie nr 540224982-N-2020 z dnia 12-11-2020 r.

Gorzów Wielkopolski:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 602583-N-2020

Data: 27.10.2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Gorzowski, Krajowy numer identyfikacyjny 21096731400000, ul. ul. Józefa Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 7330400, 95 7330438, e-mail starostwo@powiatgorzowski.pl, p.szabat@powiatgorzowski.pl, faks 95 7330401.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4

W ogłoszeniu jest: Sieć wodociągowa – 0,005 km

W ogłoszeniu powinno być: Sieć wodociągowa- 1,462 km

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: Kierownik robót sanitarnych - wymagane kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności sanitarnej: wodociągi, kanalizacja, kanalizacja deszczowa. Kierownik robót elektrycznych - wymagane kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży elektrycznej

W ogłoszeniu powinno być: Kierownik robót sanitarnych (sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej) - wymagane kwalifikacje: - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych i wodociągowych. Kierownik robót elektrycznych - wymagane kwalifikacje: - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w obrębie pasa drogowego budowa sieci wodociągowej Zamawiający wprowadza modyfikacje w zakresie materiału do wykonania kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych – należy zastosować rury kamionkowe glazurowane minimum od wewnątrz rury oraz włązy żeliwne 40 T z herbem miasta Kostrzyn nad Odrą min. do nabycia u Zamawiającego. Przyłącza kanalizacji sanitarnej układać ze spadkiem 1,5 %. Koniec przyłącza uzupełnić przejściem PVC i korkiem . Zamawiający koryguje miejsce włączenia przyłącza kanalizacji sanitarnej z działki gruntu 397/4. Dopuszcza włączenie grawitacyjne do przepompowni PS 1 lub studni SR2. Zamawiający wprowadza zmianę w zakresie wyposażenia przepompowni sanitarnych – należy zastosować pompy z wbudowanym w silnik

z przemiennikiem częstotliwości oraz wirnikiem hydrodynamicznym o twardości min. 60 HRC Przepompownie dodatkowo wyposażyć w sterowanie za pomocą sondy radarowej (poziom ścieków) i powiadamianie o alarmach –moduł GSM, zakup kart telemetrycznych po stronie MZK Sp. z o.o. Zamawiający informuje, że w ramach sieci wodociągowej zostały wykonane już odcinki od W95 do W177 w działce 1320/5 i od W99 do W109 w działce nr 87.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wykazuje się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej 2 robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie lub budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej o długości min. 200mb każda i średnicach min. fi 160mm.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.1

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wykaz co najmniej 2 robót budowlanych (Załącznik nr 4a) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania, polegających na remoncie, przebudowie lub budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej o długości min. 200mb każda i średnicach min. fi 160mm. - z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego