



Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim

ul. J. Pankiewicza 5-7
tel. 95 7330 400

66-400 Gorzów Wielkopolski
fax. 95 7330 401

www.powiatgorzowski.pl
starostwo@powiatgorzowski.pl

Gorzów Wlkp. dnia 26.11.2020 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania IRS.272.09.2020.TCz

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Wawrów-Czechów. Etap II”

Zamawiający działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – w związku z zapytaniem jednego z wykonawców udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Po dokonaniu gruntownej analizy związanej z zaprojektowaniem i wybudowaniem zbiornika retencyjno-infiltracyjnego otwartego/zamkniętego stwierdzono, że bez możliwości odbioru oczyszczonych wód opadowych poprzez np. ich wypompowanie w czasie deszczów nawalnych lub stanów krytycznych pogodowych powyższy zbiornik nie będzie spełniał wymaganych/pożądanych funkcji. **Czy zamawiający dopuszcza w takim przypadku możliwość odbioru wód opadowych poprzez ich wypompowywanie (np. beczkowozami) lub w inny sposób opróżniania zbiornika bezodpływowego?**

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszczamy możliwości wypompowywania wody. Jeżeli z obliczeń wyjdzie tak potrzeba to należy zaprojektować dodatkowe odprowadzenie.

Starosta Gorzowski

(-) Magdalena Słomińska

Sporządził:
Tomasz Czerwonko
Marek Ślusarski