



Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim

ul. J. Pankiewicza 5-7
tel. 95 7330 400

66-400 Gorzów Wielkopolski
fax. 95 7330 401

www.powiatgorzowski.pl
starostwo@powiatgorzowski.pl

Gorzów Wlkp. dnia 10.03.2022 r.

Znak sprawy: **IRS.272.6.2022.TCz**

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania:

„Przebudowa dróg powiatowych nr 1418F w ciągu ul. Leśnej i ul. Dworcowej i 1419F w ciągu ul. Myśluborskiej i ul. Leśnej w m. Lubiszyn”.

Działając na podstawie przepisów art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający w związku z zapytaniem jednego z Wykonawców wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1

W projekcie wskazane są studnie SKR-2 i SKMP-3, a w TER w poz. 40 brak sprecyzowania rodzaju studni: SKR-1 czy SKR-2, jest "SKR" oraz w związku z tym że Inwestor zredukował kanał technologiczny z podwójnego - KTu2 na pojedynczy KTu1, czy nie wskazana jest redukcja studni np. na SKR-1 i SKR-2 lub inne.

Odpowiedź:

W przedmiarze i kosztorysie wystąpił błąd pisarski dotyczący opisu pozycji 38,39 i 40. Kanał technologiczny został wyceniony jako wykonany z ciągu KTu2, KTp2 oraz studni SKR-2 i SKMP-3, także wartość prac nie ulegnie zmianom, a zgodność z projektem będzie zachowana.

Stosowne poprawki zostały zamieszczone w załączonych plikach i opublikowane na stronie postępowania.

Informację sporządzili:
Tomasz Czerwonko
Marek Ślusarski

Starosta Gorzowski
(-) Magdalena Pędziwiatr