



# Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim

ul. J. Pankiewicza 5-7  
tel. 95 7330 400

66-400 Gorzów Wielkopolski  
fax. 95 7330 401

www.powiatgorzowski.pl  
starostwo@powiatgorzowski.pl

Gorzów Wlkp. dnia 30.09.2022 r.

Znak sprawy: **IRS.272.18.2022.TCz**

## Do wszystkich zainteresowanych

### Dotyczy postępowania:

#### „Przebudowa drogi powiatowej nr 1392F”

Działając na podstawie przepisów art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający w związku z pytaniami Wykonawców wyjaśnia co następuje:

#### **Pytanie 1**

Wykonawca zwraca się o potwierdzenie **czy kanał technologiczny ma być zaprojektowany i wybudowany** w ramach realizacji niniejszego zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1392F”.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1783) wyodrębniono okoliczności, w których może nastąpić z mocy prawa zwolnienie z potrzeby konieczności budowy kanału technologicznego. Zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi okoliczność ta jest potwierdzana oświadczeniem inwestora w przypadku gdy w istniejących granicach pasa drogowego brak jest miejsca (art. 39 ust. 6ba pkt1), co zachodzi w tym konkretnym przypadku.

#### **Pytanie 2**

Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie i potwierdzenie, które z zapisów są właściwe dla parametrów konstrukcji drogi, konkretnie dla warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 50/710 :

czy te zawarte w PFU o treści: „Parametry techniczne projektowanego odcinka drogi:(...)□jezdni – nowa nawierzchnia:

5 cm - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

7 cm - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC) (...)”

czy te które odczytujemy na rys. nr 2.0 – szczegół zakończenia jezdni - nowa nawierzchnia:

4 cm - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

8 cm - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

**Odpowiedź:**

Poprawne wartości:

4 cm - Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

8 cm - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

Informację sporządzili:

Tomasz Czerwonko

Marek Ślusarski

Starosta Gorzowski  
(-) Magdalena Pędziwiatr