



Gorzów Wlkp. 04.05.2023 r.

DR.710.10.2023

Pan Mariusz Śpiewanek
Radny Powiatu Gorzowskiego

W odpowiedzi na interpelację z dnia 24.04.2023 r. dot. naprawy muru oporowego przy ul. Gorzowskiej 145 w miejscowości Santok(dz. ew. nr 470) Wydział Dróg Powiatowych i Organizacji Ruchu podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie w/w muru oporowego. Po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzono, iż nawierzchnia asfaltowa nie posiada żadnych spękań a co za tym idzie jest nawierzchnią szczelną i brak jest możliwości aby woda przez tą drogę przeciekała. Zawilgocenia pojawiające się na budynku znajdują się zarówno od strony drogi jak również od strony podwórka co może być spowodowane brakiem odpowiedniej izolacji budynku.

Właściciel z orynnowania odprowadza wodę opadową pod budynek co również może przyczyniać się do zawilgocenia ścian.

Z up. STAROSTY
Magdalena Nowak
WICESTAROSTA

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Powiatu