



Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim

ul. J. Pankiewicza 5-7
tel. 95 7330 400

66-400 Gorzów Wielkopolski
fax. 95 7330 401

www.powiatgorzowski.pl
starostwo@powiatgorzowski.pl

Gorzów Wlkp. dnia 16.11.2020 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania IRS.272.09.2020.TCz

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Wawrów-Czechów. Etap II”

Zamawiający działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – w związku z zapytaniami jednego z wykonawców udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Wykonawca prosi o informację czy Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji, która nie pogorszy trwałości zmęczeniowej, w oparciu o metodę mechaniczno-empiryczną AASTHO 2004.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji nawierzchni, która nie pogorszy trwałości zmęczeniowej.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza likwidację pętli autobusowej w miejscu wykonania zbiornika? Wykonanie zbiornika zgodnie z rys. 2.2_Czechow_plan_W2 uniemożliwia zachowanie pętli autobusowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza likwidację pętli autobusowej w przypadku zaprojektowania zbiornika otwartego. W przypadku zbiornika podziemnego retencyjno-rozsączającego, nawierzchnię pętli autobusowej należy odtworzyć.

Starosta Gorzowski

(-) Magdalena Słomińska

Sporządził:
Tomasz Czerwonko
Marek Ślusarski