



Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim

ul. J. Pankiewicza 5-7
tel. 95 7330 400

66-400 Gorzów Wielkopolski
fax. 95 7330 401

www.powiatgorzowski.pl
starostwo@powiatgorzowski.pl

Gorzów Wlkp. dnia 18.11.2020 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania IRS.272.09.2020.TCz

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Wawrów-Czechów. Etap II”

Zamawiający działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – w związku z zapytaniem jednego z wykonawców udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Zgodnie z PFU należy zaprojektować drogę o klasie technicznej "L". Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne minimalna klasa techniczna drogi powiatowej to "Z". Proszę o wprowadzenie zmiany w materiałach załączonych do przetargu.

Odpowiedź:

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124) §4. ust.3 Przy przebudowie dróg, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, dopuszcza się przyjęcie klasy o jeden poziom niższej.

Pytanie nr 2

Zgodnie z PFU należy przyjąć prędkość projektową 30-50km/h, Minimalna prędkość projektowa dla drogi powiatowej klasy "Z" wynosi 40km/h. Proszę o wprowadzenie zmiany w materiałach załączonych do przetargu.

Odpowiedź:

Z uwagi, że projektowana droga na pewnym odcinku posiada znaczne nachylenie, Zamawiający w tym miejscu, ze względów bezpieczeństwa planuje wprowadzić ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Pytanie nr 3

Po wykonaniu niwelety istniejącej jezdni stwierdza się że na pewnym odcinku pochylenie podłużne wynosi 14%. Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne maksymalne pochylenie niwelety dla prędkości projektowej 40km/h wynosi 10%. Proszę o informację czy Zamawiający posiada odstępstwo od warunków technicznych w tym zakresie.

Odpowiedź:

Odstępstwo od warunków technicznych należy uzyskać na etapie projektu budowlanego.



Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim

ul. J. Pankiewicza 5-7
tel. 95 7330 400

66-400 Gorzów Wielkopolski
fax. 95 7330 401

www.powiatgorzowski.pl
starostwo@powiatgorzowski.pl

Pytanie nr 4

4. Czy w przypadku konieczności wystąpienia o odstąpienie od warunków technicznych Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu umownego na realizację przedsięwzięcia.

Odpowiedź:

Na aktualnym etapie realizacji inwestycji Zamawiający nie planuje wydłużenia terminu umownego na realizację przedsięwzięcia.

Starosta Gorzowski

(-) Magdalena Słomińska

Sporządził:
Tomasz Czerwonko
Marek Ślusarski