



1. Zbiornik wykonać z żywicy epoksydowych zbrojonych włóknem szklanym,
2. 2 x Pompa zatapialna z wyłącznikiem pływakowym
3. Pompa mocowana na złączu automatycznym
4. Rury wznoszące i kształtki z tworzyw sztucznych - twarde PCV o śr. 2 " zakończone przejściem na PE 90 mm

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "DOMED" Sp. z o.o., ul. Bystrzycka 26, Wrocław					
	POWIAT GORZÓWSKI				
Inwestor	ul. JÓZEFA PANKIEWICZA 5-7, 66-400 GORZÓW WLKP.			Stadium	PB
Inwestycja	PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DPS KAMIEŃ WIELKI			Temat	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Treść	ZBIORNIK RETENCYJNY				
Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis	
Proj.inst.sanit.	Henryk Aleksandrak	361/72/Wr	10.02.2020		Nr rys. <b>6</b>
Proj.inst.sanit.spr.	Piotr Peregudowski	426/94/UW	10.02.2020		
Proj.sieci energ	Jerzy Zakrzewski	285/89/UW	10.02.2020		