



Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim

ul. J. Pankiewicza 5-7
tel. 95 7330 400

66-400 Gorzów Wielkopolski
fax. 95 7330 401

www.powiatgorzowski.pl
starostwo@powiatgorzowski.pl

Gorzów Wlkp. dnia 19.11.2020 r.

Znak sprawy: **IRS.272.08.2020.TCz**

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania: „Przebudowa dróg: Ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulica Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą”

Działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w związku z zapytaniem jednego z Wykonawców wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w warstwie wiążącej należy zastosować mieszankę typu AC 16 W.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w warstwie wiążącej należy zastosować mieszankę AC 16 W.

Pytanie 2.

Wykonawca prosi o podanie jaka jest grupa nośności podłoża dla przebudowywanych dróg powiatowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w podłożu generalnie występują piaski drobne.

Informację sporządzili:
Tomasz Czerwonko
Marek Ślusarski

Starosta Gorzowski
(-) Magdalena Słomińska